



1 2 3 4 5

DE OLHO NO
HIDRÔMETRO

**Vocês querem aprender
como verificar possíveis
vazamentos de água em
sua rede?**



Dica 1

Vazamento na instalação abastecida pela caixa d'água

- Prenda a bóia para que não entre água na caixa ou feche o registro da tubulação que chega na caixa.
- Feche todas as torneiras e não utilize a água da caixa enquanto o teste estiver em andamento.
- Marque o nível de água que existe na caixa.
- Espere em torno de 1 hora e verifique novamente o nível da água. Se estiver abaixo do medido anteriormente, existe vazamento.

Dica 2

Vazamento na instalação que não possui caixa d'água

- Deixe aberto o registro do hidrômetro e o registro interno da residência.
- Feche todas as torneiras e não utilize chuveiros e a descarga dos vasos sanitários.
- Observe se o disco ou estrela central do hidrômetro estão girando. Caso isso ocorra, existe vazamento.

Dica 3

Vazamento pelo ladrão ou extravazamento em caixa d'água

- Deixe aberto o registro do hidrômetro.
- Feche todos os registros de saída de água da caixa d'água.
- Deixe a caixa d'água encher até a bóia, em seguida feche completamente e verifique se existe vazamento pelo ladrão ou extravazamentos.



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul

www.sanesul.ms.gov.br



sanesul